

TABELA SZEROKOŚCI STREF

	Rodzaj inwestycji	Strefa niezbędna do posadowienia – umieszczenia urządzenia [m]	Strefa ochronna (kontrolowana) przy eksploatacji urządzenia [m]
I	Gazociąg niskiego i średniego ciśnienia (sieć, przyłącza)	2,0	1,0
	Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia	3,0	<ul style="list-style-type: none"> • do DN 150 włącznie – 4,0 • powyżej DN 150 do DN 300 włącznie – 6,0 • powyżej DN 300 do DN 500 włącznie – 8,0 • powyżej DN 500 – 12,0
II	Sieć elektroenergetyczna: linie napowietrzne i linie kablowe; linie telekomunikacyjne, przyłącza teletechniczne	1,0	1,0
III	Sieć ciepłownicza, sieć kanalizacji sanitarnej	4,0	2,0
IV	Sieć wodociągowa	3,0	1,5
V	Pozostałe urządzenia telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Indywidualne rozeznanie w uzgodnieniu z właścicielem urządzenia	

.....
(podpis Prezydenta Miasta)